

2023.03.18. 소방공무원 필기시험

# 소방관계법규 기출문제 및 최종 답안(1)

**체력시험  
4월17일  
~5월7일**

01. 「소방기본법」상 벌칙 중 벌금의 상한이 나머지 셋과 다른 것은?

  - ① 정당한 사유 없이 소방대의 생활안전활동을 방해한 자
  - ② 화재진압 및 구조·구급 활동을 위하여 출동하는 소방자동차의 출동을 방해한 사람
  - ③ 정당한 사유 없이 화재진압 등 소방활동을 위하여 필요할 때 물의 사용이나 수도의 개폐장치의 사용 또는 조작을 하지 못하게 하거나 방해한 자
  - ④ 정당한 사유 없이 소방대가 현장에 도착할 때까지 사람을 구출하는 조치 또는 불을 끄거나 불이 번지지 아니하도록 하는 조치를 하지 아니한 관계인

02. 「소방기본법 시행규칙」상 국고보조의 대상이 되는 소방활동장비의 종류와 규격으로 옳지 않은 것은?

  - ① 구조정: 90마력 이상
  - ② 배연차(중형): 170마력 이상
  - ③ 구급차(특수): 90마력 이상
  - ④ 소방헬리콥터: 5~17인승

03. 「소방기본법 시행규칙」상 지하에 설치하는 소화전 또는 저수조의 경우 소방용수표지는 다음 기준에 따라 설치하여야 한다. ( ) 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

  - 맨홀 뚜껑은 지름 (ㄱ)밀리미터 이상의 것으로 할 것. 다만, 승하강식 소화전의 경우에는 이를 적용하지 않는다.
  - 맨홀 뚜껑 부근에는 (ㄴ) 반사도료로 폭 (ㄷ)센티미터의 선을 그 둘레를 따라 칠 할 것

	ㄱ	ㄴ	ㄷ
①	648	노란색	15
②	678	붉은색	15
③	648	붉은색	25
④	678	노란색	25

- ④ 「소방시설공사업법」상 소방기술 경력 등의 인정 등에 관한 내용으로 옳은 것은?

  - ① 소방본부장, 소방서장은 소방기술의 효율적인 활용과 소방기술의 향상을 위하여 소방기술과 관련된 자격·학력 및 경력을 가진 사람을 소방기술자로 인정할 수 있다.
  - ② 소방본부장, 소방서장은 소방기술과 관련된 자격·학력 및 경력을 인정받은 사람에게 소방기술 인정 자격수첩과 경력수첩을 발급할 수 있다.
  - ③ 소방기술과 관련된 자격·학력 및 경력의 인정 범위와 자격수첩 및 경력수첩의 발급 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
  - ④ 소방청장은 자격수첩 또는 경력수첩을 발급받은 사람이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 자격수첩 또는 경력수첩을 발급받은 경우에 그 자격을 취소하여야 한다.

05. 「소방시설공사업법 시행규칙」상 감리업자가 소방공사의 감리를 마쳤을 때 소방공사감리 결과보고(통보)서에 첨부하는 서류가 아닌 것은?

① 착공신고 후 변경된 건축설계도면 1부

- ② 소방청장이 정하여 고시하는 소방시설 성능시험조사표 1부
  - ③ 소방공사 감리일지(소방본부장 또는 소방서장에게 보고하는 경우에만 첨부) 1부
  - ④ 특정소방대상물의 사용승인 신청서 등 사용승인 신청을 증빙할 수 있는 서류 1부

06. 「소방시설공사업법 시행령」상 상주 공사감리 대상을 설명한 것이다. ( ) 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 연면적 (ㄱ) 이상의 특정소방대상물(아파트는 제외한다)에 대한 소방시설의 공사
  - 지하층을 포함한 층수가 (ㄴ) 이상인 아파트에 대한 소방시설의 공사

- 그 는

① 3만제곱미터	16층 이상으로서 300세대
② 3만제곱미터	16층 이상으로서 500세대
③ 5만제곱미터	16층 이상으로서 300세대
④ 5만제곱미터	16층 이상으로서 500세대

07. 「소방시설공사업법 시행령」상 소방시설공사 분리 도급의 예외에 해당하는 것만을  
〈보기〉에서 고른 것은?

### - <보기>

- ㄱ. 「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 재난의 발생으로 긴급하게 착공해야 하는 공사인 경우
  - ㄴ. 국방 및 국가안보 등과 관련하여 기밀을 유지해야 하는 공사인 경우
  - ㄷ. 연면적이 3천제곱미터 이하인 특정소방대상물에 비상경보설비를 설치하는 공사인 경우
  - ㄹ. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에 따른 원안입찰 또는 일부입찰
  - ㅁ. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에 따른 실시설계 기술제안입찰 또는 기본설계 기술제안입찰
  - ㅂ. 문화재 수리 및 재개발·재건축 등의 공사로서 공사의 성질상 분리하여 도급하는 것이 곤란하다고 시·도지사가 인정하는 경우

① ㄱ, ㄴ, ㄷ  
② ㄱ, ㄴ, ㅁ  
③ ㄴ, ㄷ, ㅁ  
④ ㄹ, ㅁ, ㅂ

- 08. 「소방시설공사업법 시행령」상 소방기술자의 배치기준을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?**

- ① 연면적 20만제곱미터 이상인 특정소방대상물의 공사 현장에는 행정안전부령으로 정하는 특급기술자인 소방기술자(기계분야 및 전기분야)를 배치하여야 한다.
  - ② 지하층을 포함한 층수가 16층 이상 40층 미만인 특정소방대상물의 공사 현장에는 행정안전부령으로 정하는 고급기술자 이상의 소방기술자(기계분야 및 전기분야)를 배치하여야 한다.
  - ③ 연면적 5천제곱미터 이상 3만제곱미터 미만인 특정소방대상물(아파트는 제외)의 공사 현장에는 행정안전부령으로 정하는 중급기술자 이상의 소방기술자(기계분야 및 전기분야)를 배치하여야 한다.
  - ④ 물분무등소화설비(호스릴 방식의 소화설비는 제외) 또는 제연설비가 설치되는 특정소방대상물의 공사 현장에는 행정안전부령으로 정하는 초급기술자 이상의 소방기술자(기계분야 및 전기분야)를 배치하여야 한다.

- 09. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」상 건설현장 소방안전관리대상물의 소방 안전관리자의 업무에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?**

- ① 건설현장의 소방계획서의 작성
  - ② 화기취급의 감독, 화재위험작업의 허가 및 관리
  - ③ 공사진행 단계별 피난안전구역, 피난로 등의 확보와 관리
  - ④ 건설현장 작업자를 제외한 책임자에 대한 소방안전 교육 및 훈련

[ 2023년 소방공무원 공개채용시험 소방관계법규 필기시험 최종답안 ]				
01	02	03	04	05
②	①	①	④	①
06	07	08	09	
④	④	③	④	

2024년 대비  
**바로각소방 7월 올해수**

- 막강 라인업 구성
- 최고의 서비스&커리큘럼
- 학점 100% 학급

소방 공채·경채  
전강의 수강